

INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS

 Informe Nº: **IE133669**
PETICIONARIO:

D. Jose Diego Hernandez
 Habibaño, S.L.
 Camino de Iryda Km 0,7 S1-T6
 03190 Pilar de la Horadada ALICANTE NIF: B54475579

OBSERVACIONES:
INFORMACIÓN ADICIONAL:
Muestra/s:

Nº ALBARÁN:	FECHA RECEPCIÓN:	IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN PETICIONARIO:	MATERIAL:	CANTIDAD:	RECEPCIÓN:
71838	18-jul-13	Plato de ducha modelo Stone de la marca Verrochio.	Plato de ducha.	1	Enviada por el Peticionario.

Ensayo/s realizado/s:

Nº:	DESCRIPCIÓN:	NORMATIVA:
1	Determinación del valor de la resistencia al deslizamiento/resbalamiento de los pavimentos sin pulir (USRV)	UNE-ENV 12633:2003. Anexo A

Las incertidumbres asociadas a los resultados numéricos del presente Informe se encuentran en AIDICO a disposición del cliente.

Documento firmado digitalmente mediante firma electrónica legal.

Paterna a viernes, 19 de julio de 2013

CLAUSULAS DE RESPONSABILIDAD

- 1º AIDICO responde únicamente de los resultados sobre los métodos de análisis empleados consignados en este documento y referidos exclusivamente a los materiales o muestras que se indican en el mismo y que queden en su poder, limitando a éstos la responsabilidad y jurídica del centro. Salvo mención expresa, las muestras han sido libremente elegidas y enviadas por el solicitante.
- 2º Este Instituto no se hace responsable en ningún caso de la interpretación o uso indebido que pueda hacerse de este documento, cuya reproducción parcial o total y sin la autorización de AIDICO está totalmente prohibida.
- 3º Los resultados se consideran como propiedad del solicitante y, sin autorización previa, AIDICO se abstendrá de comunicarlos a un tercero.
- 4º Ninguna de las indicaciones formuladas en este documento pueden tener el carácter de garantía para las marcas comerciales que en su caso se citen.
- 5º Ante posibles discrepancias entre actas, se procederá a una comprobación dirimente en la sede de este Instituto. Asimismo, el solicitante se obliga a notificar a este centro cualquier reclamación que reciba cuya causa la constituya un resultado distinto al del acta emitida por AIDICO eximiendo a este Centro de toda responsabilidad caso de no hacerlo así.

INFORME Nº: IE133669
 MATERIAL ENSAYADO: Plato de ducha.
 ALBARAN Nº: 71838

**MÉTODO DE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO/RESBALAMIENTO
 DE LOS PAVIMENTOS SIN PULIR (USRV)**

UNE-ENV 12633:03 ANEXO A (NORMATIVO)

Superficie: Rugosa Escala: C
 Nombre del analista: fer

Resultado del ensayo:

	INICIO	FINAL
Fecha de realización:	18/07/2013	18/07/2013

Identificación probeta	1	2	3	4	-	-	-	-
USRV (valor medio por probeta)	49	50	47	49	-	-	-	-
USRV (de la muestra)	49							

OBSERVACIONES:

El resultado USRV corresponde al término "Rd" de la tabla 1.1 "Clasificación de los suelos según la Resbaladidad" del CTE.

DATOS COMPLEMENTARIOS DEL ENSAYO: